

Qualifizierungszertifikat 2011

Thema: Qualifizierung (Luftzufuhr) für die unten genannten Reinraumbereiche

Projekt: Modulares Reinraumsystem CAA innerhalb der Produktionshalle
(Bauvorhaben mit der Projektnummer 06.1591)

Bereiche: Reinraum, innen
Arburg 420 C und der dazugehörige Handlingbereich
Arburg 470 C und der dazugehörige Handlingbereich
Arburg 270 C und der dazugehörige Handlingbereich

Ort der Durchführung: Josef Frech KG
Lindenwiesen 5
D 78598 Königsheim


Ergebnis: Hiermit wird bestätigt, dass für die o. g. Bereiche die allgemeine Eignung
entsprechend der Reinraumklasse 7 nach ISO 14644
im Betriebszustand „at rest“ gegeben ist.

Die einzelnen Werte und Messungen ergeben ein klares positives Ergebnis. Die Messungen zeigen, dass alle Werte mit den geforderten Werten konform sind. Innerhalb der Einzelwerte sind keine Werte als Ausreißer zu erkennen. Die Bereiche können für die weitere Funktion und Nutzung freigegeben werden. Allgemeine Bewertungsgrundlagen sind die Qualifizierungsunterlagen der Alpha Ionstatex GmbH.

Durchführung durch: Alpha Ionstatex GmbH
Interpark
D – 76877 Offenbach

Auftragsnr.: 11.2388
Durchführung: 27.05.2011
Zeichen: PU/aw
Report Nr.: 11.2388_Q_C_V01

Als PDF - Dokument: gezeichnet
Alpha Ionstatex GmbH
Peter Uhl



D - 76877 Offenbach an der Queich
Interpark
Tel: 00 49 63 48-97 20-40
Fax: 0049 63 48-97 20-60
info@ionstatex.de
www.ionstatex.de