


Qualifizierungszertifikat



für das Projekt
Josef Frech KG

Lindenwiesen 5, D - 78598 Königsheim

Modulares Reinraumsystem CAA innerhalb der Produktionshalle
inkl. Personal- und Materialschleuse
und drei Spritzgussmaschinen Typ Arburg jeweils mit Handlingbereich
mit der Projektnummer 06.1591

wird hiermit bestätigt, dass für den o. g. Reinraumbereiche die allgemeine Eignung
entsprechend der Reinraumklasse 7 nach ISO 14644 gegeben ist.

Die Bereiche können für die neue Funktion und Nutzung freigegeben werden. Seitens des
Betreibers können ab sofort Maschinen innerhalb des Reinraumes in Betrieb genommen
werden.

Die einzelnen Werte und Messungen ergeben ein klares positives Ergebnis. Die Messungen
zeigen, dass alle Werte mit den geforderten Werten konform sind. Innerhalb der Einzelwerte sind
keine Werte als Ausrutscher zu erkennen. Allgemeine Bewertungsgrundlagen sind die
Validierung- / Qualifizierungsunterlagen der Firma Alpha Ionstatex GmbH.

Verantwortlich für die Durchführung des Nachweises ist

Alpha Ionstatex GmbH

Interpark, D - 76877 Offenbach

gez.

22.02.2007, Peter Uhl